

MONTAGEPLAN BODENHEIZUNG		Plan-Nr. 200607-SH10
Karl Graf Dipl.-Ing. HTL Kirchmatte 6, 6362 Strasshof Tel 04 6120800 Nahr 0793334564 E-Mail kg@karlgraf.at	INGENIEURBÜRO FÜR HEIZUNG - LÜFTUNG - KLIMA - TECHNIK <u>Planung Beratung Konzepte und Expertise für autotrophische Energiespeicherung</u>	Gez. Graf Datum 19.11.07 Rev. 18. Juni 2008

Ring Nr.	Laenge m	Abstand cm
Randzone	27	15
Raumzone	60	25
Zuleitung	9	
Total	96	

Ring Nr.	Loenge m	Abstand cm
Rondzone	15	15
Raumzone	51	
Zuleitung	22	
Total	88	

Ring Nr.	U. ZOG. 2.8	Länge m	Abstand cm
Randzone		40	15
Raumzone		69	25
Zuleitung		6	
Total		115	

Ring Nr.	Laenge m	Abstand cm
Randzone	22	15
Raumzone	39	25
Zuleitung	4	
Total	65	

Ring Nr.	Laenge m	Abstand cm
0.200-3.6		
Randzone	37	15
Raumzone	78	25
Zuleitung	5	
Total	120	

Abstand cm	Loenge m	Ring 8.206.3.10 Nr.
		Randzone
15	22	Raumzone
	1	Zuleitung
	23	Total

Abstand cm	Laenge m	Ring Nr.
15	20	Randzone
		Raumzone
	1	Zuleitung
	21	Total

Abstand cm	Länge m	Ring Nr.
15	40	Randzone
25	69	Raumzone
	6	Zuleitung
	115	Total