

INVESTOR

PAG Personalservice, Zürichstr. 16, 6000 Luzern

TOTALITERATUR

Wettstein Immobilien AG, Achergrasse 6, 6362 Stansstad

OBJEKT

Neubau Bieggrasse 17-25, 6003 Luzern

PROJEKT

Grundriss 2. Obergeschoss

MASSSTAB

1:500

GEOMETRIE

1:100

DATE

17.6.2008

REVISION

17.6.2008

Plan-Nr. 200607 - BH4

Gez. Graf B

Datum 9.10.2007

Rev. 18. Juni 2008

MONTAGEPLAN BODENHEIZUNG

Karl Graf Dipl. Ing. HTL
Kirchmatt 6, 6362 Stansstad
Tel 041 612 08 80 Fax 012 08 81
E-Mail kg@karlgraf.ch

INGENIEURBURO FÜR HEIZUNG - LÜFTUNG - KLIMA - TECHNIK
Lösung Beratung Konzepte und Expertisen für wirtschaftliche Energieanlagen

Datum 9.10.2007
Rev. 18. Juni 2008

Im Bereiche der BH-Verteiler müssen alle VL- + RL-Leitungen mit Armflexschläuchen isoliert werden. Die Isolation soll eine Übertemperatur in diesem Bereich verhindern. Länge je nach Situation 2-7 m

Plan gilt für 2 - 5 OG

