INVESTOR
PKS Personalkasse Zürichsee 1b, 6000 Luzern

TOTALENTWURF
Wettstein ImmoConsulting AG, Achereggstr. 8, 6362 Stansstad

BAUSTRASSE
229-06

BAUHERR
Nestlau Bürogebäude 17-19, 6000 Luzern

PLANUNGSNR.
040

PLANBEZEICHNUNG
Grundriss 2. Obergeschoss

WETTSTEIN

DATUM Revision 17.6.2008

MONTAGEPLAN BODENHEIZUNG

Plan-Nr. 20M07 - BH4

Gez. Graf

Datum 9.10.2007

Rev. 18. Juni 2008

Karl Graf Dipl. ING HTL
Kirchmatte 6, 6362 Stansstad
Tel 041 610 66 66 Fax 610 66 61
E-Mail kg@karlgraf.ch
INGENIEURBÜRO FÜER HEIZUNG - LÜFTUNG - KLIMA - TECHNIK
Planung Beratung Konzepte und Expertisen fuer wirtschaftliche Energieversorgungen

Im Bereiche der BH-Verteiler müssen alle VL- + RL-Leitungen mit Armaflexschläuchen isoliert werden. Die Isolation soll eine Übertemperatur in diesem Bereich verhindern. Länge je nach Situation 2-7 m

Ring Nr	Laenge n	Abstand cm
Randzone		
Raumzone Bad	18	15
WC	16	20
Zuleitung	10	
Total	44	

Ring Nr	Laenge n	Abstand cm
Randzone	28	15
Raumzone	33	30
Zuleitung	9	
Total	70	

Ring Nr	Laenge n	Abstand cm
Randzone	24	15
Raumzone	33	30
Zuleitung	3	
Total	60	

Ring Nr	Laenge n	Abstand cm
Randzone	21	15
Raumzone	37	30
Zuleitung	12	
Total	70	

Ring Nr	Laenge n	Abstand cm
Randzone	21	15
Raumzone	14	30
Küche	15	20
Zuleitung	5	
Total	55	

Ring Nr	Laenge n	Abstand cm
Randzone	21	15
Raumzone	30	30
Zuleitung	13	
Total	64	

Ring Nr	Laenge n	Abstand cm
Randzone	27	15
Zuleitung	22	
Total	49	

Ring Nr	Laenge n	Abstand cm
Randzone	38	15
Raumzone	29	30
Zuleitung	20	
Total	87	

Ring Nr	Laenge n	Abstand cm
Randzone	38	15
Raumzone	29	30
Zuleitung	20	
Total	87	

Ring Nr	Laenge n	Abstand cm
Randzone	27	15
Zuleitung	22	
Total	49	

Ring Nr	Laenge n	Abstand cm
Randzone	21	15
Raumzone	30	30
Zuleitung	13	
Total	64	

Ring Nr	Laenge n	Abstand cm
Randzone	21	15
Raumzone	14	30
Küche	15	20
Zuleitung	5	
Total	55	

Ring Nr	Laenge n	Abstand cm
Randzone	24	15
Raumzone	33	30
Zuleitung	8	
Total	65	

Ring Nr	Laenge n	Abstand cm
Randzone	28	15
Raumzone	33	30
Zuleitung	9	
Total	70	

Ring Nr	Laenge n	Abstand cm
Randzone	27	15
Raumzone	25	15
Zuleitung	9	
Total	34	

Ring Nr	Laenge n	Abstand cm
Randzone	27	15
Raumzone	36	25
Zuleitung	9	
Total	72	

Ring Nr	Laenge n	Abstand cm
Randzone	50	15
Raumzone	38	25
Zuleitung	10	
Total	98	

Ring Nr	Laenge n	Abstand cm
Randzone	38	15
Raumzone	25	25
Zuleitung	8	
Total	70	

Ring Nr	Laenge n	Abstand cm
Randzone	27	15
Raumzone	58	25
Zuleitung	6	
Total	91	

Ring Nr	Laenge n	Abstand cm
Randzone	31	15
Raumzone	40	25
Zuleitung	6	
Total	77	

Ring Nr	Laenge n	Abstand cm
Randzone	22	15
Zuleitung	12	
Total	34	

Ring Nr	Laenge n	Abstand cm
Randzone	28	15
Raumzone	28	30
	15	
Zuleitung	5	
Total	76	

Ring Nr	Laenge n	Abstand cm
Randzone	28	15
Raumzone	28	30
	15	
Zuleitung	5	
Total	76	

Ring Nr	Laenge n	Abstand cm
Randzone	33	15
Raumzone	34	30
Zuleitung	5	
Total	72	

Ring Nr	Laenge n	Abstand cm
Randzone	22	15
Zuleitung	12	
Total	34	

Ring Nr	Laenge n	Abstand cm
Randzone	26	15
Raumzone	33	30
Zuleitung	9	
Total	68	

Ring Nr	Laenge n	Abstand cm
Randzone	26	15
Raumzone	33	30
Zuleitung	6	
Total	65	

Ring Nr	Laenge n	Abstand cm
Randzone	24	15
Raumzone	31	30
Zuleitung	4	
Total	59	

Ring Nr	Laenge n	Abstand cm
Randzone	17	15
Raumzone	22	30
	16	20
Zuleitung	4	
Total	59	

Ring Nr	Laenge n	Abstand cm
Randzone	24	15
Raumzone	31	30
Zuleitung	16	
Total	71	

Ring Nr	Laenge n	Abstand cm
Randzone	17	15
Raumzone	29	30
Zuleitung	16	
Total	62	

Ring Nr	Laenge n	Abstand cm
Randzone	26	15
Raumzone	33	30
Zuleitung	23	
Total	82	

Ring Nr	Laenge n	Abstand cm
Randzone	27	15
Raumzone	30	30
Zuleitung	16	
Total	73	

Ring Nr	Laenge n	Abstand cm
Randzone	27	15
Raumzone	30	30
Zuleitung	23	
Total	82	

Ring Nr	Laenge n	Abstand cm
Randzone	27	15
Raumzone	30	30
Zuleitung	16	
Total	73	

Ring Nr	Laenge n	Abstand cm
Randzone	24	15
Raumzone	31	30
Zuleitung	16	
Total	71	

Ring Nr	Laenge n	Abstand cm
Randzone	17	15
Raumzone	29	30
Zuleitung	16	
Total	62	

Ring Nr	Laenge n	Abstand cm
Randzone	17	15
Raumzone	22	30
	16	20
Zuleitung	4	
Total	59	

Ring Nr	Laenge n	Abstand cm
Randzone	24	15
Raumzone	31	30
Zuleitung	4	
Total	59	

Ring Nr	Laenge n	Abstand cm
Randzone	26	15
Raumzone	33	30
Zuleitung	6	
Total	65	

Ring Nr	Laenge n	Abstand cm
Randzone	33	30
Zuleitung	9	
Total	68	

Ring Nr	Laenge n	Abstand cm
Randzone	22	15
Zuleitung	12	
Total	34	