

236-06 Neubau Bireggstrasse 17-25, 6003 Luzern		Plan-Nr. 200607 - 2
MONTAGEPLAN HEIZUNG LÜFTUNG		Gez. Graf
Karl Graf dipl. Ing. HTL Kirchmatt 6, 6362 Stansfeld Tel 041 612 08 80 E-Mail kgb@karlgraf.ch	INGENIEURBÜRO FÜR HEIZUNG - LÜFTUNG - KLIMA - TECHNIK (Planung, Beratung, Konzepte und Expertisen für wirtschaftliche Energieversorgungen)	
	Datum	11.4.2007
	Rev.	9. Juni 2008

Heizungsleitungen 2 Lage mitte Rohr = 29 cm uKD

Saitärleitungen 2 Lage mitte Rohr = 29 - 33.5 cm ukD

Hochleistungswarmwassererwärmer
Fabrikat Hoval Eco Therm EF-120/1500
Speicherinhalt 1500 Liter
Warmwasserleistung:
2070 l/h at 60°C bzw. 1770 l/10 min at 60°C
Erforderliche Kessell. 120 kW
Heizungsladung: 80/60°C 5.2 m3/h

Zentral-Lüftungsgerät Helios KWLC 650
für Kontrollierte Wohnungslüftung EG-2.OG
Zuluft max. 690 m3/h Abluft max. 740 m3/h
Leistungsaufnahme Ventilatoren 2 x 200 W
230 V / 50 Hz, 2,5 A,
Elektr. Zuleitung: NYM-J 3 x 2,5 mm2
Gewicht 72 kg auf Wandkonsolen
mit Kondensatablaufanschluss links unten
für Anschluss an Kanalisation

