

WETSTEIN

PKG Persenungskasse, Zürichstr. 16, 6000 Luzern

VERTRAGSNUMMER

Wetstein ImmoConsulting AG, Acherwegstr. 3, 6362 Stansstad

OBJEKTSNUMMER

235-06

PROJEKT

Neubau Bireggstrasse 17.25, 6003 Luzern

PLANUMMER

070

Grundriss 1. Dachgeschoss

MASSSTAB

1:500

PROJEKTANT

Karl Graf

LEBENSZEIT

10

STATUS

17.06.2008

REVISION

Revision 17.6.2008

Plan-Nr. 200607 - BH3

Gez. Graf

Datum 12.10.2007

Rev. 16. Juni 2008

MONTAGEPLAN BODENHEIZUNG

Karl Graf Dipl. ING HTL
Kirchmatt 6, 6362 Stansstad
Tel 041 612 08 80 Fax 041 612 08 81
E-Mail: kg@karlgraf.ch

INGENIEURBURO FUER HEIZUNG - LUEFTUNG - KLIMA - TECHNIK
Planung, Beratung, Abnahme und Experten für atmosphärische Energieerzeugung

Im Bereiche der BH-Verteiler müssen alle VL- + RL-Leitungen mit Armflexschläuchen isoliert werden. Die Isolation soll eine Übertemperatur in diesem Bereich verhindern. Länge je nach Situation 2-8 m

